

Talousveden laatu

Verkostoveden valvontatutkimuksen näytteiden tulokset 2024

Talousveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatuvaatimukset	Kangasalan alue (näytteiden keskiarvo)	Kuhmalahden alue (näytteiden keskiarvo)	Enimmäispitoisuus	Yksikkö
Escherichia coli	0	0	0	pmy/100 ml
Enterokokit	0	0	0	pmy/100 ml
Fluoridi (F)	0,21	0,1	1,5	mg/l
Arseeni (As)	0,22	0,18	10	µg/l
Radon (Rn)	<50	<50	300	Bq/l
Talousveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatusuosituks				
Mangaani (Mn)	1,2	<1	50	µg/l
Rauta (Fe)	11	<10	200	µg/l
Alumiini (Al)	<10	<10	200	µg/l
Kloridi (Cl)	9,2	0,95	250	mg/l
Natrium (Na)	33	12	200	mg/l
Sulfaatti (SO ₄)	40	14	250	mg/l

Laatuvaatimukset ja -suositukset Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)